



UFFICIO  
TECNICO AMMINISTRATIVO

## ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

44121 Ferrara - corso Martiri della Libertà, 77  
Tel. 0532 228022 Fax 0532 228062

RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012

**Ferrara 29 giugno 2020**

### **RISPOSTA AI QUESITI DI GARA**

**“Chiesa di S.Pietro Apostolo – S.Bianca del Comune di Bondeno” :**

In riferimento al Sub-Criterio E.1 del disciplinare di gara ed alla scheda per interventi di miglioria n. 3.1 - Miglioramento dell'impianto elettrico - si chiede se nell'offerta tecnica migliorativa debba essere incluso il progetto illuminotecnico redatto da professionista abilitato nonché il calcolo illuminotecnico dei corpi illuminati a LED in sostituzione degli esistenti.

Come riportato nella scheda delle migliorie al punto 3.1 si richiede un progetto di massima della disposizione e tipologia dei corpi illuminanti a seguito di considerazioni illuminotecniche, in ogni caso il progetto della Ditta aggiudicataria verrà sottoposto al parere della sovrintendenza e solo dopo approvazione andrà depositato un progetto esecutivo con il calcolo illuminotecnico dettagliato dei corpi illuminanti

Richiesta di chiarimento per Sub-Criterio E.2 del disciplinare di gara:

In riferimento al Sub-Criterio E.1 del disciplinare di gara ed alla scheda per interventi di miglioria n. 3.2 - Ripristino della funzionalità dell'impianto di riscaldamento esistente - si chiede se nell'offerta tecnica migliorativa debba essere incluso il progetto impiantistico per il dimensionamento del generatore.

Si perchè ora è presente una caldaia non adeguata, quindi andrà redatto progetto per nuovo generatore opportunamente dimensionato

-----  
*ing. don Stefano Zanella - direttore - tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it*  
*ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – rup@diocesiferrara.it,*  
*Ufficio Tecnico Amministrativo Diocesano - tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it,*  
*beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it, <http://www.lavocediferrara.it/sisma2012>*